

Warszawa, 6 listopada 2018 r.

syg. KOZ/KZGW-29(1)2018/SK

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o syg. KZGW-29/2018 na: „dostawę w 2018 r. - 11 szt. fabrycznie nowych agregatów prądowych”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dalej „Zamawiający”, działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania:

Pytanie Nr 1.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przez zapis „znamionowa moc agregatu minimum 25 kW” (Załącznik Nr 1 do Umowy KZGW/29/2018) oczekuje dostawy agregatów prądotwórczych o mocy ciągłej PRP min. 25 kW wg obowiązującej normy PN-ISO 8528 z możliwością przeciążenia?

Odp.:

Tak. Zamawiający miał na myśli moc PRP.

Pytanie Nr 2.

Czy zamawiający wymaga agregatu w obudowie wyciszonej spełniającej normy emisji spalin zgodnie z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE dla urządzeń pracujących na zewnątrz?

Odp.

Zamawiający nie wymaga obudowy dźwiękochłonnej. Agregaty powinny być zamontowane na przyczepie z plandeką ochronną.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmienny, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 11:00.

Ekspert

Sławomir Kowalczyk